

Wasserwerk Marktoberdorf

Zusammenstellung der Wasseruntersuchungen

2023

		Wassergewinnungs- anlage Kirchthal	Wassergewinnungs- anlage Bertoldshofen	Wassergewinnungs- anlage Eschenau
Härtebereich		3 (hart)	3 (hart)	3 (hart)
Gesamthärte	°dH mmol/l	17,0 3,036	21,1 3,768	19,2 3,429
Calcium	mg/l mmol/l	83,4 2,081	100,0 2,495	98,3 2,453
Magnesium	mg/l mmol/l	23,4 0,963	31,0 1,275	23,7 0,975
Natrium	mg/l	6,6	10,5	6,6
Kalium	mg/l mmol/l	1,6 0,041	0,8 0,020	1,2 0,031
Ammonium	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Nitrat	mg/l	6,0	11,6	5,3
Chlorid	mg/l	9,8	18,3	13,5
Sulfat	mg/l	4,4	7,5	3,7
pH-Wert		7,36	7,29	7,28
Kohlensäure	mg/l	31,0	48,0	46,0
Sauerstoff	mg/l	5,1	9,3	8,6