KRB 2

KRB 1

KRB 3

KRB 4

KRB 7

KRB 5

KRB 6

Tiefbauhalle

Gärtnerhalle

Gärtnerhalle

Garagen

VWEW

Mitarbeiterparkplatz

Bauhof

Wasserwerk

Wertstoffhof

Schmelzbach

Kläranlage

Schwabenstr.

Gewerbestraße

5 Einleitung in Schmelzbach:
Keine Drosselung vorhanden
Keine Behandlungsanlagen

2. Versickeranlage Mitarbeiterparkplatz:
Sickerschacht

3. Sickerrigole Bauhofgebäude:
Lage unbekannt

4. Einleitung in Belebungsbecken:
Keine Trennung vom Mischwasser

1. Versickeranlage Wertstoffhof:
Sickerschächte und Rigolen mit Notüberlauf
in Mischwasserkanalisation

N

Bohrprofile aus Baugrunduntersuchung vom 10.12.2025, Fa. Geo Mechnig















Legende

Vorhandene Kanalisation:

- vorhandener Mischwasserkanal
- vorhandener Regenwasserkanal
- vorhandener Sinkkasten
- vorhandene Entwässerungsrinne

Befestige Flächen:

- Dachfläche mit Anschluss an Regenwasserkanal
- Betriebsfläche mit Anschluss an Regenwasserkanal
- Dachfläche mit Anschluss an Versickeranlage
- Betriebsfläche mit Anschluss an Versickeranlage
- Dachfläche mit Anschluss an Mischwasserkanal
- Betriebsfläche mit Anschluss an Mischwasserkanal

Änderungen:

a	Änderungen gemäß Vorgabe	23.03.2026

Niederschlagswasserbehandlungskonzept Bauhof

Kanalisation Bestandssituation

Auftraggeber:
Stadt Marktoberdorf

Vorplanung

Planfreigabe:

bearbeitet	Rumbucher, 19.02.2026
Maßstab	1 : 500
Plannummer	251468_L2_V0_01a

KLINGER

Büro Dietmannsried
Glaserstraße 2
87463 Dietmannsried
08374 / 24120-0

Büro Kempten
Hintere Rottach 42
87439 Kempten
www.ib-klinger.de

AG Kempten HRB 11811
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing.(FH) Sebastian Klinger
klinger@ib-klinger.de